



Product Service

Удостоверение за съответствие

№ T8A 101183 0018 Rev. 00

Притежател на сертификата: Sunwoda Energy Solution Co., Ltd.

Стая 201, сграда С, фабрика за електроника
Sunwoda Tangjia Community, улица Fenghuang
Район Guangming
518100 град
Шънджън
КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Продукт:

Батерии
(акумулаторна литиево-желязно-фосфатна батерия)

Настоящото удостоверение за съответствие се издава на доброволна основа в подкрепа на модул А за оценка на съответствието на Директива 2014/53/ЕС за радиооборудването. Въз основа на посочените протоколи от изпитвания е установено, че образците на изброения продукт отговарят на съществените изисквания на горепосочената директива, както са въведени в използваните стандарти, валидни към момента на провеждане на изпитванията. За изискванията на член(ове) 3, параграф 2 и 3, параграф 3 са използвани само хармонизирани стандарти, валидни към момента на издаване на документа. Използваните стандарти покриват съществените изисквания на Директивата за радиооборудването, приложими към този продукт. Производителят трябва да осигури съответствието на произведените продукти с техническата документация и другите изисквания на Директивата за радиооборудването, които са приложими към тях. Преди пускането на продукта на пазара трябва да се вземат предвид националните законови изисквания. За повече информация вж.: www.tuvsud.com/ps-cert

Доклад от изпитване №: 64771226038001

Дата, 09.09.2022 г.

(Петер
Джиа)

Страница 1 от 2

След изготвяне на необходимата документация и установяване на съответствие с изискванията на всички приложими директиви производителят може да подпише декларация за съответствие и да нанесе маркировката CE.



Product Service

Удостоверение за съответствие

№ T8A 101183 0018 Rev. 00

Модел(и): Atrix-5, Atrix-5B, Atrix-10, Atrix-10B, SB5110, Atrix-15, Atrix-15B, SB7615, Atrix-20, Atrix-20B, SB1220

Параметри: Номинални стойности:
 B051100P02, SB51V100Ah-R, Atrix-5, Atrix-5B: 51.2Vd.c., 100Ah;
 Atrix-10, Atrix-10B, SB5110: 51.2Vd.c., 200Ah;
 Atrix-15, Atrix-15B, SB7615: 51.2Vd.c., 300Ah;
 Atrix-20, Atrix-20B, SB1220: 51.2Vd.c., 400Ah
 Забележка:
 B051100P02, SB51V100Ah-R са акумулаторните модули на акумулаторната система
 Доклад от изпитване №:
 64.771.22.60380.01R
 (EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 62311:2008)
 64.771.22.60380.01
 (EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-17 V3.2.4:2020, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-1:2019)
 085-282260216-000
 (IEC 62619:2017)

Изпитано в съответстви е с:
 EN 300 328 V2.2.2:2019
 EN 62311:2008
 EN 301 489-1 V2.2.3:2019
 EN 301 489-17 V3.2.4:2020
 EN IEC 61000-6-3:2021
 EN IEC 61000-6-1:2019
 IEC 62619:2017



Страница 2 от 2

След изготвяне на необходимата документация и установяване на съответствие с изискванията на всички приложими директиви производителят може да подпише декларация за съответствие и да нанесе маркировката CE.